



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696842

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 12 月 04 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696842

证书附页：第1页 共1页

RDM5P-63、RDM5-63、RDM5P-125、 RDM5-125 $Ui:1000V$; $Uimp:8kV$;
 $Ue:AC400V$; 频率： 50Hz; 过电流脱扣器类型：热磁 式; $In:RDM5P-63$ 、 $RDM5-63:10A$ 、 $16A$ 、 $20A$ 、 $25A$ 、 $32A$ 、 $40A$ 、 $50A$ 、 $63A$; $RDM5P-125$ 、 $RDM5-125:10A$ 、
 $16A$ 、 $20A$ 、 $25A$ 、 $32A$ 、 $40A$ 、 $50A$ 、 $63A$ 、 $80A$ 、 $100A$ 、 $125A$; $Ics:15kA$ ($RDM5-63L$ 、
 $RDM5P-63L$) ; $18kA$ ($RDM5-125S$, $RDM5P-125S$) 、 $25kA$ ($RDM5-63M$, $RDM5P-63M$ 、
 $RDM5-125L$ 、 $RDM5P-125L$) ; $Icu: 25kA$ ($RDM5-63L$, $RDM5P-63L$, $RDM5-125S$,
 $RDM5P-125S$) 、 $36kA$ ($RDM5-63M$, $RDM5P-63M$, $RDM5-125L$, $RDM5P-125L$) ;
选择性类别:A类; 极数: 2P、3P、4P (三个保护极, N极可开闭); 具有隔离
功能。 配用的辅助触头: $1NO1NC$; $Ui:400V$; $Uimp:4kV$; $Ith:3A$;
 $AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A$, $DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A$; 符合附录N的电
子附件: 欠电压脱扣器 $Us: AC230V$, $AC400V$

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司